

Címzett:	Ajak város polgármestere Dr Ragány Adrienn	Tárgy:	Válaszlevél Ady E. úti vízminőség problémákra
Irányítószám:	4524	Dátum:	2020.02.20.
	Postafiók:	Iktatószám:	4941-2020
Cím:	Ajak	Ügyintéző:	Csordás Zsolt
Utca:	Ady Endre út	Melléklet:	
Házzám:	25.		

## Tisztelt Polgármester Asszony!

2020. 02.19-én kelt levelében megfogalmazott kérdéseire az alábbi tájékoztatást adjuk:

Ajak város Ady Endre, Tass vezér és Mester utcáiban felhasználóink vízzavarosodást észleltek. A jelenséget az okozta, hogy egy tűzcsapon külső megrendelésére vízhozam mérést hajtott végre Társaságunk. Ez a munkavégzés a fent említett kellemetlenséggel járt, mivel a nagymértékű vízelvétel hatására a csővezeték belső felületén kialakult biológiai hártya levált. Ez felhasználóinknál a víz elszíneződését, illetve szaghatás megjelenését váltotta ki.

A normál üzemállapot visszaállítására a szokásos, bevált eljárást alkalmaztuk: az érintett körzet tűzcsapjain keresztül kimostuk a hálózathoz a jelenséget okozó anyagot.


A helyszínen felhasználóink munkatársainknak megfogalmazták azon feltételezésüket, ami szerint a vízzavarosodást házi vízellátórendszerből a közhálózatba került anyag okozhatta. Megnyugtatójukra kollegáink a felhasználóink vízmérőhelyeit ellenőrizik, és ahol szükségesnek bizonyul, ott visszacsapó szelepet építenek be.

Az ivóvíz a munkálatok alatt - amellet hogy veszített élvezeti értékéből - mindvégig az egészségre ártalmatlan, fogyasztható volt, mint ahogy arról honlapunk is tájékoztatást nyújt.

Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket!

Nyíregyháza, 2020.02.20.

Tisztelettel:



Tormássi Géza

Vízellátási műszaki  
vezető

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



Csordás Zsolt

Északi (Kisvárdai)  
vízellátási üzemvezető